

一般廃棄物処理施設の維持管理記録表

平成28年度 勝浦市クリーンセンター

項目	内容	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみの焼却量及び種類ごとの処理・リサイクル量(トン)	可燃ごみ(焼却量)	-	554	545	393	471	614	583	533	515	555	582	59	644
	金物類	-	4.8	8.6	7.2	7.6	6.7	8.4	3.3	180.1	8.6	0.0	10.0	8.6
	ペットボトル	-	4.9	5.0	8.1	6.9	7.4	9.6	7.2	5.0	6.2	5.3	3.3	5.5
	古紙類	-	74.7	51.1	57.2	59.5	57.2	59.8	58.5	51.8	74.6	48.8	52.1	52.2
	空き瓶・ガラス	-	17.5	16.9	15.9	17.2	18.1	17.8	17.3	13.7	17.3	18.9	16.4	15.8
	衣類	-	6.1	7.3	6.3	17.2	18.1	17.8	17.3	13.7	17.3	18.9	16.4	3.6
	プラスチック	-	16.4	15.1	18.3	17.2	18.1	17.8	17.3	13.7	17.3	18.9	16.4	18.7
	その他プラスチック	-	4.3	4.0	3.9	6.2	7.0	5.3	4.2	7.1	5.7	4.4	3.6	5.6
廃乾電池	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4
燃焼室中の燃焼ガスの温度(※1)	測定を行った位置	-	焼却炉出口付近											
	結果が得られた年月日	-	H28. 5. 2	H28. 6. 1	H28. 7. 1	H28. 8. 1	H28. 9. 1	H28. 10. 3	H28. 11. 1	H28. 12. 1	H29. 1. 4	H29. 2. 1	H29. 3. 1	H29. 4. 1
集塵器に流入する燃焼ガスの温度(※1)	測定を行った位置	-	濾過式集塵器入口付近											
	結果が得られた年月日	-	H28. 5. 2	H28. 6. 1	H28. 7. 1	H28. 8. 1	H28. 9. 1	H28. 10. 3	H28. 11. 1	H28. 12. 1	H29. 1. 4	H29. 2. 1	H29. 3. 1	H29. 4. 1
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(※1)	測定を行った位置	-	濾過式集塵器出口付近											
	結果が得られた年月日	-	H28. 5. 2	H28. 6. 1	H28. 7. 1	H28. 8. 1	H28. 9. 1	H28. 10. 3	H28. 11. 1	H28. 12. 1	H29. 1. 4	H29. 2. 1	H29. 3. 1	H29. 4. 1
冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去	除去を行った年月日	-	常時機械除去											
	測定を行った位置	-	濾過式集塵器出口付近											
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン濃度(1回/年)(※2)	採取した年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H29. 3. 15
	結果が得られた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H29. 3. 29
	測定の結果(ng-TEQ/m ³ N)	5以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
煙突から排出される排ガス中のばいじん測定結果(4回/年)(※3)	測定を行った位置	-	濾過式集塵器出口付近											
	採取した年月日	-	-	H28. 5. 12	-	-	H28. 8. 12	-	-	H28. 11. 2	-	-	-	H29. 3. 22
	結果が得られた年月日	-	-	H28. 5. 23	-	-	H28. 8. 30	-	-	H28. 11. 29	-	-	-	H29. 3. 28
	ばいじん濃度測定の結果O ₂ =12%換算値(g/m ³ N)	0.15以下	-	<0.002	-	-	<0.0019	-	-	0.0021	-	-	-	<0.0022
	硫黄酸化物排出量測定の結果O ₂ =12%換算値(m ³ /h)	64以下	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	0.02	-	-	-	<0.01
	窒素酸化物濃度測定の結果O ₂ =12%換算値(ppm)	250以下	-	61	-	-	44	-	-	30	-	-	-	72
	塩化水素濃度測定の結果O ₂ =12%換算値(mg/m ³ N)	700以下	-	<5	-	-	<4	-	-	10	-	-	-	<5
排ガス組成	窒素(%)	-	-	80.3	-	-	81.5	-	-	80.4	-	-	-	80.7
	酸素(%)	-	-	12	-	-	11.3	-	-	12.3	-	-	-	12.7
	二酸化炭素(%)	-	-	7.7	-	-	7.2	-	-	7.3	-	-	-	6.6
	一酸化炭素(ppm)	-	-	10	-	-	<5	-	-	<5	-	-	-	<5
	空気比	-	-	2.29	-	-	2.08	-	-	2.38	-	-	-	2.56

※1基準値については「一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準」による。
 ※2基準値については「ダイオキシン類対策特別措置法」による。
 ※3基準値については「大気汚染防止法」による。