

一般廃棄物処理施設の維持管理記録表

平成29年度 勝浦市クリーンセンター

項目	内容	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみの焼却量及び種類ごとの処理・リサイクル量(トン)	可燃ごみ(焼却量)	-	559.0	591.0	604.0	505.0	419.0	493.0	639.0	604.0	410.0	598.0	23.0	645.0
	金物類	-	2.5	8.9	8.1	0.0	11.2	10.0	3.2	175.5	8.3	8.1	2.5	8.7
	ペットボトル	-	4.7	7.3	5.7	6.7	10.1	7.2	5.1	4.5	4.0	3.4	3.2	4.2
	古紙類	-	74.4	49.6	54.9	57.1	45.5	64.4	44.6	52.5	68.1	60.7	45.4	51.6
	空き瓶・ガラス	-	16.2	16.4	17.6	16.0	16.4	17.8	15.5	15.3	17.3	16.8	14.2	15.8
	衣類	-	5.5	8.2	7.6	7.1	3.8	4.0	6.1	3.6	9.9	6.3	0.9	6.7
	プラスチック	-	12.0	15.2	16.4	14.9	19.0	16.0	16.3	16.4	17.9	13.3	14.8	15.2
	その他プラスチック	-	4.9	5.1	3.7	6.6	5.5	4.4	4.3	6.5	7.5	4.0	3.9	3.1
廃乾電池	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3
燃焼室中の燃焼ガスの温度(※1)	測定を行った位置	-	焼却炉出口付近											
	結果が得られた年月日	-	H29. 5. 1	H29. 6. 1	H29. 7. 1	H29. 8. 1	H29. 9. 1	H29. 10. 1	H29. 11. 1	H29. 12. 1	H30. 1. 4	H30. 2. 1	H30. 3. 1	H30. 4. 1
集塵器に流入する燃焼ガスの温度(※1)	測定を行った位置	-	濾過式集塵器入口付近											
	結果が得られた年月日	-	H29. 5. 1	H29. 6. 1	H29. 7. 1	H29. 8. 1	H29. 9. 1	H29. 10. 1	H29. 11. 1	H29. 12. 1	H30. 1. 4	H30. 2. 1	H30. 3. 1	H30. 4. 1
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(※1)	測定を行った位置	-	濾過式集塵器出口付近											
	結果が得られた年月日	-	H29. 5. 1	H29. 6. 1	H29. 7. 1	H29. 8. 1	H29. 9. 1	H29. 10. 1	H29. 11. 1	H29. 12. 1	H30. 1. 4	H30. 2. 1	H30. 3. 1	H30. 4. 1
冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去	除去を行った年月日	-	常時機械除去											
	測定を行った位置	-	濾過式集塵器出口付近											
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン濃度(1回/年)(※2)	採取した年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H30. 3. 28
	結果が得られた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H30. 4. 16
	測定の結果(ng-TEQ/m ³ N)	5以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
煙突から排出される排ガス中のばいじん測定結果(4回/年)(※3)	測定を行った位置	-	濾過式集塵器出口付近											
	採取した年月日	-	-	-	-	H29. 7. 8	-	H29. 9. 13	-	H29. 11. 8	-	H30. 1. 30	-	-
	結果が得られた年月日	-	-	-	-	H29. 7. 26	-	H29. 9. 29	-	H29. 11. 24	-	H30. 2. 15	-	-
	ばいじん濃度測定の結果O ₂ =12%換算値(g/m ³ N)	0.15以下	-	-	-	0.0057	-	0.001	-	0.0018	-	0.0009	-	-
	硫酸酸化物排出量測定の結果O ₂ =12%換算値(m ³ /h)	44以下	-	-	-	<0.018	-	0.013	-	0.028	-	<0.017	-	-
	窒素酸化物濃度測定の結果O ₂ =12%換算値(ppm)	250以下	-	-	-	64	-	29	-	88	-	29	-	-
排ガス組成	塩化水素濃度測定の結果O ₂ =12%換算値(mg/m ³ N)	700以下	-	-	-	<5	-	<3	-	5	-	<4	-	-
	窒素(%)	-	-	-	-	80.7	-	81.2	-	79.8	-	80.9	-	-
	酸素(%)	-	-	-	-	12.5	-	8.5	-	12.3	-	10.8	-	-
	二酸化炭素(%)	-	-	-	-	6.9	-	9.7	-	7.9	-	8.3	-	-
	一酸化炭素(ppm)	-	-	-	-	<5	-	0.5	-	<5	-	23.3	-	-
空気比	-	-	-	-	2.39	-	1.63	-	2.41	-	2.02	-	-	

※1基準値については「一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準」による。
 ※2基準値については「ダイオキシン類対策特別措置法」による。
 ※3基準値については「大気汚染防止法」による。