

一般廃棄物処理施設の維持管理記録表

平成30年度 勝浦市クリーンセンター

項目	内容	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみの焼却量及び種類ごとの処理・リサイクル量(トン)	可燃ごみ(焼却量)	-	564.5	318.6	325.9	597.5	589.9	459.6	506.6	567.8	492.1	495.4	90.2	524.4
	金物類	-	0.0	6.4	6.2	7.6	7.0	11.9	5.9	167.3	6.7	7.4	6.5	2.7
	ペットボトル	-	5.2	4.9	4.9	6.9	8.5	5.9	5.2	5.1	3.3	3.6	3.0	2.5
	古紙類	-	44.9	62.7	62.7	63.4	53.2	49.8	46.9	59.5	49.6	63.2	40.5	52.0
	空き瓶・ガラス	-	15.0	15.4	16.6	15.3	15.7	17.0	15.7	16.0	16.0	17.0	9.5	16.8
	衣類	-	5.2	8.3	4.5	7.0	4.4	2.0	4.8	8.2	5.1	5.8	2.2	5.5
	プラスチック包装	-	14.4	15.4	15.3	17.0	16.9	16.3	19.2	13.9	9.0	17.6	13.0	14.1
	その他プラスチック	-	3.2	2.9	1.5	4.9	3.9	2.9	3.8	5.7	4.9	3.4	3.4	1.8
廃乾電池	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
燃焼室中の燃焼ガスの温度(※1)	測定を行った位置	-	焼却炉出口付近											
	結果が得られた年月日	-	H30. 5. 1	H30. 6. 1	H30. 7. 2	H30. 8. 1	H30. 9. 1	H30. 10. 1	H30. 11. 1	H30. 12. 1	H31. 1. 4	H31. 2. 1	H31. 3. 1	H31. 4. 1
集塵器に流入する燃焼ガスの温度(※1)	測定を行った位置	-	濾過式集塵器入口付近											
	結果が得られた年月日	-	H30. 5. 1	H30. 6. 1	H30. 7. 2	H30. 8. 1	H30. 9. 1	H30. 10. 1	H30. 11. 1	H30. 12. 1	H31. 1. 4	H31. 2. 1	H31. 3. 1	H31. 4. 1
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(※1)	測定を行った位置	-	濾過式集塵器出口付近											
	結果が得られた年月日	-	H30. 5. 1	H30. 6. 1	H30. 7. 2	H30. 8. 1	H30. 9. 1	H30. 10. 1	H30. 11. 1	H30. 12. 1	H31. 1. 4	H31. 2. 1	H31. 3. 1	H31. 4. 1
冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去	除去を行った年月日	-	常時機械除去											
	測定を行った位置	-	濾過式集塵器出口付近											
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン濃度(1回/年)(※2)	採取した年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	H30. 11. 29	-	-	-	-
	結果が得られた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	H31. 1. 16	-	-	-	-
	測定の結果(ng-TEQ/m ³ N)	5以下	-	-	-	-	-	-	-	0.47	-	-	-	-
煙突から排出される排ガス中のばいじん測定結果(4回/年)(※3)	測定を行った位置	-	濾過式集塵器出口付近											
	採取した年月日	-	-	H30. 5. 17	-	-	H30. 8. 22	-	-	H30. 11. 20	-	-	H31. 2. 5	-
	結果が得られた年月日	-	-	H30. 6. 12	-	-	H30. 9. 4	-	-	H30. 11. 30	-	-	H31. 3. 1	-
	ばいじん濃度測定の結果O ₂ =12%換算値(g/m ³ N)	0.15以下	-	<0.0015	-	-	0.0023	-	-	<0.0021	-	-	<0.0019	-
	硫黄酸化物排出量測定の結果O ₂ =12%換算値(m ³ /h)	44以下	-	0.016	-	-	0.014	-	-	0.066	-	-	0.033	-
	窒素酸化物濃度測定の結果O ₂ =12%換算値(ppm)	250以下	-	64	-	-	63	-	-	72	-	-	60	-
	塩化水素濃度測定の結果O ₂ =12%換算値(mg/m ³ N)	700以下	-	9	-	-	3.6	-	-	13	-	-	6.7	-
排ガス組成	窒素(%)	-	-	81.2	-	-	80.8	-	-	80.1	-	-	80.5	-
	酸素(%)	-	-	11.2	-	-	10.9	-	-	12.1	-	-	11.2	-
	二酸化炭素(%)	-	-	7.5	-	-	8.3	-	-	7.8	-	-	8.3	-
	一酸化炭素(ppm)	-	-	6.7	-	-	28	-	-	7	-	-	<5	-
空気比	-	-	2.08	-	-	2.04	-	-	2.32	-	-	2.13	-	

※1基準値については「一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準」による。
 ※2基準値については「ダイオキシン類対策特別措置法」による。
 ※3基準値については「大気汚染防止法」による。