

一般廃棄物処理施設の維持管理記録表

平成27年度 勝浦市クリーンセンター

項目	内容	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみの焼却量及び種類ごとの処理・リサイクル量(トン)	可燃ごみ(焼却量)	-	527	537	287	563	509	535	582	526	430	430	211	667
	金物類	-	4.7	7.8	8.4	4.4	10.7	8.7	4.5	193.7	3.9	5.7	8.5	3.7
	ペットボトル	-	6.6	6.6	5.4	7.7	9.7	8.8	5.7	6.3	4.9	4.7	4.0	4.7
	古紙類	-	69.4	71.7	57.3	65.6	69.7	57.3	64.9	51.2	77.0	64.5	52.7	60.7
	空き瓶・ガラス	-	16.1	17.3	18.1	15.4	18.4	17.9	18.3	17.6	16.5	18.4	17.4	16.1
	衣類	-	5.8	9.0	9.5	5.0	6.1	3.7	7.6	7.3	5.8	6.0	3.6	3.5
	プラスチック	-	18.6	17.3	12.5	21.1	20.1	16.1	15.7	14.8	23.5	11.3	11.5	18.8
	その他プラスチック	-	4.4	5.5	4.4	6.9	4.8	3.9	6.1	4.5	6.4	2.6	3.8	3.7
	廃乾電池	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
燃焼室中の燃焼ガスの温度(※1)	測定を行った位置	-	焼却炉出口付近											
	結果が得られた年月日	-	H27.5.1	H27.6.1	H27.7.1	H27.8.1	H27.9.1	H27.10.1	H27.11.2	H27.12.1	H28.1.4	H28.2.1	H28.3.1	H28.4.1
集塵器に流入する燃焼ガスの温度(※1)	測定を行った位置	-	濾過式集塵器入口付近											
	結果が得られた年月日	-	H27.5.1	H27.6.1	H27.7.1	H27.8.1	H27.9.1	H27.10.1	H27.11.2	H27.12.1	H28.1.4	H28.2.1	H28.3.1	H28.4.1
	測定の結果(℃)	200以下	183	182	181	180	180	181	179	178	179	180	180	180
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(※1)	測定を行った位置	-	濾過式集塵器出口付近											
	結果が得られた年月日	-	H27.5.1	H27.6.1	H27.7.1	H27.8.1	H27.9.1	H27.10.1	H27.11.2	H27.12.1	H28.1.4	H28.2.1	H28.3.1	H28.4.1
	測定の結果(ppm)	100以下	33	47	39	40	42	46	48	37	48	37	29	33
冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去	除去を行った年月日	-	常時機械除去											
	測定を行った位置	-	濾過式集塵器出口付近											
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン濃度(1回/年)(※2)	採取した年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H28.3.16
	結果が得られた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H28.3.31
	測定の結果	5以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
	測定を行った位置	-	濾過式集塵器出口付近											
煙突から排出される排ガス中のばいじん測定結果(4回/年)(※3)	採取した年月日	-	-	H27.5.27	-	-	H27.8.26	-	-	H27.11.12	-	-	H28.2.29	-
	結果が得られた年月日	-	-	H27.6.24	-	-	H27.9.30	-	-	H27.12.11	-	-	H28.3.22	-
	ばいじん濃度測定の結果 O ₂ =12%換算値(g/m ³ N)	0.15以下	-	<0.002	-	-	<0.0022	-	-	<0.0022	-	-	<0.0016	-
	硫酸酸化物排出量測定の結果 O ₂ =12%換算値(mN/h)	64以下	-	0.066	-	-	0.03	-	-	0.01	-	-	0.01	-
	窒素酸化物濃度測定の結果 O ₂ =12%換算値(ppm)	250以下	-	49	-	-	35	-	-	100	-	-	40	-
	塩化水素濃度測定の結果 O ₂ =12%換算値(mg/m ³ N)	700以下	-	8	-	-	8	-	-	5	-	-	8	-
	測定を行った位置	-	濾過式集塵器出口付近											
排ガス組成	窒素(%)	-	-	80.5	-	-	79.7	-	-	80.2	-	-	81.7	-
	酸素(%)	-	-	11.1	-	-	12.2	-	-	12.7	-	-	9.9	-
	二酸化炭素(%)	-	-	8.3	-	-	8.1	-	-	7.1	-	-	8.5	-
	一酸化炭素(ppm)	-	-	7	-	-	<5	-	-	67	-	-	117	-
	空気比	-	-	2.09	-	-	2.36	-	-	2.54	-	-	185	-

※1基準値については「一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準」による。
 ※2基準値については「ダイオキシン類対策特別措置法」による。
 ※3基準値については「大気汚染防止法」による。