

一般廃棄物処理施設の維持管理記録表

令和3年度 勝浦市クリーンセンター

項目	内容	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみの焼却量及び種類ごとの処理・リサイクル量(トン)	可燃ごみ(焼却量)	－	599.9	504.5	465.5	501.3	472.4	374.3	555.1	470.0	419.1	462.3	400.4	296.2
	金物類	－	10.8	6.0	55.5	4.3	14.3	6.8	5.9	2.1	10.5	6.3	125.0	7.5
	ペットボトル	－	3.2	3.4	3.7	4.7	4.5	4.8	5.3	4.3	5.0	3.8	3.7	4.6
	古紙類	－	63.2	46.6	41.2	57.0	43.8	40.1	50.1	41.7	59.0	43.2	41.3	40.2
	空き瓶・ガラス	－	12.3	12.0	10.1	12.0	11.5	9.3	10.2	10.7	12.2	14.0	9.7	10.8
	衣類	－	7.3	10.1	2.2	5.4	8.4	2.9	3.6	9.9	9.4	3.9	3.6	4.4
	プラスチック包装	－	13.9	14.2	15.5	14.7	15.2	15.6	10.0	14.6	17.7	13.0	8.8	8.8
	発砲スチロール	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他プラスチック	－	4.0	4.0	4.4	5.6	4.8	4.4	5.2	6.3	5.5	3.5	2.9	4.8
	廃乾電池	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0
	廃蛍光灯	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
燃焼室中の燃焼ガスの温度(※1)	測定を行った位置	－	焼却炉出口付近											
	結果が得られた年月日	－	R3. 5. 1	R3. 6. 1	R3. 7. 1	R3. 8. 1	R3. 9. 1	R3. 10. 1	R3. 11. 1	R3. 12. 1	R4. 1. 1	R4. 2. 1	R4. 3. 1	R4. 4. 1
	測定の結果(℃)	800以上	855	859	849	846	850	847	846	836	834	841	832	835
集塵器に流入する燃焼ガスの温度(※1)	測定を行った位置	－	濾過式集塵器入口付近											
	結果が得られた年月日	－	R3. 5. 1	R3. 6. 1	R3. 7. 1	R3. 8. 1	R3. 9. 1	R3. 10. 1	R3. 11. 1	R3. 12. 1	R4. 1. 1	R4. 2. 1	R4. 3. 1	R4. 4. 1
	測定の結果(℃)	200以下	178	168	160	169	169	134	179	172	176	166	168	116
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(※1)	測定を行った位置	－	濾過式集塵器出口付近											
	結果が得られた年月日	－	R3. 5. 1	R3. 6. 1	R3. 7. 1	R3. 8. 1	R3. 9. 1	R3. 10. 1	R3. 11. 1	R3. 12. 1	R4. 1. 1	R4. 2. 1	R4. 3. 1	R4. 4. 1
	測定の結果(ppm)	100以下	58	57	57	63	55	60	61	61	62	55	61	59
冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去	除去を行った年月日	－	常時機械除去											
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン濃度(1回/年)(※2)	測定を行った位置	－	濾過式集塵器出口付近											
	採取した年月日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	R3. 12. 24	－	－	－
	結果が得られた年月日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	R4. 1. 27	－	－	－
	測定の結果(ng-TEQ/m ³ N)	5以下	－	－	－	－	－	－	－	－	0.47	－	－	－
煙突から排出される排ガスのばい煙測定結果(4回/年)(※3)	測定を行った位置	－	濾過式集塵器出口付近											
	採取した年月日	－	－	R3. 5. 11	－	－	－	R3. 9. 29	－	R3. 11. 12	－	－	R4. 2. 10	－
	結果が得られた年月日	－	－	R3. 5. 25	－	－	－	R3. 10. 6	－	R3. 11. 30	－	－	R4. 2. 22	－
	ばいじん濃度測定の結果O ₂ =12%換算値(g/m ³ N)	0.15以下	－	0.0084	－	－	－	0.0025	－	0.0023	－	－	0.0067	－
	硫酸酸化物排出量測定の結果O ₂ =12%換算値(m ³ N/h)	44以下	－	0.077	－	－	－	0.085	－	0.019	－	－	<0.0018	－
	窒素酸化物濃度測定の結果O ₂ =12%換算値(ppm)	250以下	－	100	－	－	－	88	－	81	－	－	53	－
	塩化水素濃度測定の結果O ₂ =12%換算値(mg/m ³ N)	700以下	－	23	－	－	－	77	－	70	－	－	46	－
	排ガス組成	窒素(%)	－	－	79.9	－	－	80.2	－	80.7	－	－	80.2	－
		酸素(%)	－	－	15.1	－	－	13.3	－	12.5	－	－	13.4	－
		二酸化炭素(%)	－	－	5	－	－	6.5	－	6.9	－	－	6.5	－
		一酸化炭素(ppm)	－	－	<5	－	－	<5	－	8	－	－	<5	－
		空気比	－	－	3.48	－	－	2.66	－	2.41	－	－	2.68	－

※1基準値については「一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準」による。

※2基準値については「ダイオキシン類対策特別措置法」による。

※3基準値については「大気汚染防止法」による。