

一般廃棄物処理施設の維持管理記録表

令和4年度 勝浦市クリーンセンター

項目	内容	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
可燃ごみの焼却量及び種類 ごとの処理・リサイクル量(ト ン)	可燃ごみ(焼却量)	－	462.9	474.0	514.1	352.2	545.9	576.8	276.9	290.4	555.6	562.3	33.9	501.3		
	金物類	－	1.9	11.3	57.8	4.9	10.1	11.2	1.8	8.3	11.0	5.0	106.1	12.4		
	ペットボトル	－	4.1	5.0	5.0	5.2	7.2	7.5	4.4	6.3	4.2	4.1	3.1	5.7		
	古紙類	－	53.5	46.7	35.7	53.1	48.4	43.6	42.9	40.4	62.1	41.9	35.7	47.0		
	空き瓶・ガラス	－	12.1	13.0	11.4	11.7	14.0	11.4	11.6	11.4	13.2	11.9	11.2	11.6		
	衣類	－	5.9	6.6	6.6	5.1	4.2	3.3	4.7	5.7	5.4	3.6	2.7	3.3		
	プラスチック包装	－	18.1	16.3	11.9	17.8	15.5	13.1	10.0	17.1	9.6	13.7	13.4	12.8		
	発砲スチロール	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	その他プラスチック	－	3.8	3.8	3.0	3.7	3.9	3.1	3.3	4.2	2.6	3.4	3.6	3.9		
	廃乾電池	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0		
廃蛍光灯	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0			
燃焼室中の燃焼ガスの温度 (※1)	測定を行った位置	－	焼却炉出口付近													
	結果が得られた年月日	－	R4. 5. 1	R4. 6. 1	R4. 7. 1	R4. 8. 1	R4. 9. 1	R4. 10. 1	R4. 11. 1	R4. 12. 1	R5. 1. 1	R5. 2. 1	R5. 3. 1	R5. 4. 1		
	測定の結果(℃)	800以上	843	844	838	848	847	845	838	852	853	847	826	851		
集塵器に流入する燃焼ガスの 温度(※1)	測定を行った位置	－	濾過式集塵器入口付近													
	結果が得られた年月日	－	R4. 5. 1	R4. 6. 1	R4. 7. 1	R4. 8. 1	R4. 9. 1	R4. 10. 1	R4. 11. 1	R4. 12. 1	R5. 1. 1	R5. 2. 1	R5. 3. 1	R5. 4. 1		
	測定の結果(℃)	200以下	173	157	173	137	179	182	126	106	170	164	41	174		
煙突から排出される排ガス中 の一酸化炭素の濃度(※1)	測定を行った位置	－	濾過式集塵器出口付近													
	結果が得られた年月日	－	R4. 5. 1	R4. 6. 1	R4. 7. 1	R4. 8. 1	R4. 9. 1	R4. 10. 1	R4. 11. 1	R4. 12. 1	R5. 1. 1	R5. 2. 1	R5. 3. 1	R5. 4. 1		
	測定の結果(ppm)	100以下	58	55	59	56	56	62	64	61	61	59	65	66		
冷却設備及び排ガス処理設 備に堆積したばいじんの除去	除去を行った年月日	－	常時機械除去													
煙突から排出される排ガス中 のダイオキシン濃度(1回/年) (※2)	測定を行った位置	－	濾過式集塵器出口付近													
	採取した年月日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	R4. 12. 21	－	－	－		
	結果が得られた年月日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	R5. 1. 25	－	－	－		
	測定の結果(ng-TEQ/m ³ N)	5以下	－	－	－	－	－	－	－	－	0.49	－	－	－		
煙突から排出される排ガス のばい煙測定結果(4回/年) (※3)	測定を行った位置	－	濾過式集塵器出口付近													
	採取した年月日	－	－	R4. 5. 19	－	－	－	R4. 8. 2	－	－	R4. 11. 25	－	－	R5. 2. 2	－	
	結果が得られた年月日	－	－	R4. 5. 30	－	－	－	R4. 8. 18	－	－	R4. 12. 7	－	－	R5. 2. 14	－	
	ばいじん濃度測定の結果 O ₂ =12%換算値(g/m ³ N)	0.15以下	－	<0.0018	－	－	－	0.003	－	－	0.01	－	－	0.0065	－	
	硫酸酸化物排出量測定の結 果O ₂ =12%換算値(m ³ N/h)	44以下	－	0.084	－	－	－	0.073	－	－	<0.021	－	－	<0.019	－	
	窒素酸化物濃度測定の結果 O ₂ =12%換算値(ppm)	250以下	－	55	－	－	－	100	－	－	64	－	－	110	－	
	塩化水素濃度測定の結果 O ₂ =12%換算値(mg/m ³ N)	700以下	－	<4.7	－	－	－	<10	－	－	22	－	－	70	－	
	排ガス組成	窒素(%)	－	－	81	－	－	－	80.2	－	－	80.9	－	－	80.6	－
		酸素(%)	－	－	10.1	－	－	－	15.7	－	－	13.1	－	－	15.8	－
		二酸化炭素(%)	－	－	8.9	－	－	－	4.1	－	－	6	－	－	3.6	－
一酸化炭素(ppm)		－	－	5	－	－	－	10	－	－	<5	－	－	10	－	
空気比		－	－	1.88	－	－	－	3.79	－	－	2.56	－	－	3.8	－	

※1基準値については「一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準」による。

※2基準値については「ダイオキシン類対策特別措置法」による。

※3基準値については「大気汚染防止法」による。