

一般廃棄物処理施設の維持管理記録表

令和5年度 勝浦市クリーンセンター

項目	内容	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみの焼却量及び種類ごとの処理・リサイクル量(トン)	可燃ごみ(焼却量)	-	503.0	548.0	589.8	305.2	514.2	598.2	91.8	450.7	-	541.1	410.5	-
	金物類	-	1.8	7.0	43.9	25.7	11.8	6.8	5.8	5.5	7.4	3.6	82.7	6.3
	ペットボトル	-	4.2	4.8	4.0	6.8	6.4	8.9	4.6	5.2	4.4	5.8	4.0	5.0
	古紙類	-	49.2	43.4	45.3	43.8	43.4	51.2	34.1	42.2	57.3	48.8	37.3	44.2
	空き瓶・ガラス	-	12.4	11.0	11.0	11.5	11.2	13.0	10.4	10.1	13.1	25.6	10.5	11.0
	衣類	-	6.5	4.7	8.0	4.2	5.3	3.1	7.8	4.9	7.1	4.5	3.7	3.5
	プラスチック包装	-	12.5	13.4	11.1	13.1	17.8	8.5	13.0	12.6	13.0	13.9	9.3	12.8
	発砲スチロール	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他プラスチック	-	2.7	3.7	2.6	4.0	2.3	2.8	4.1	8.9	7.0	5.2	1.3	3.2
	廃乾電池	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0
廃蛍光灯	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	
燃焼室中の燃焼ガスの温度(※1)	測定を行った位置	-	焼却炉出口付近											
	結果が得られた年月日	-	R5. 5. 1	R5. 6. 1	R5. 7. 1	R5. 8. 1	R5. 9. 1	R5. 10. 1	R5. 11. 1	R5. 12. 1	R6. 1. 1	R6. 2. 1	R6. 3. 1	R6. 4. 1
集塵器に流入する燃焼ガスの温度(※1)	測定を行った位置	-	濾過式集塵器入口付近											
	結果が得られた年月日	-	R5. 5. 1	R5. 6. 1	R5. 7. 1	R5. 8. 1	R5. 9. 1	R5. 10. 1	R5. 11. 1	R5. 12. 1	R6. 1. 1	R6. 2. 1	R6. 3. 1	R6. 4. 1
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(※1)	測定を行った位置	-	濾過式集塵器出口付近											
	結果が得られた年月日	-	R5. 5. 1	R5. 6. 1	R5. 7. 1	R5. 8. 1	R5. 9. 1	R5. 10. 1	R5. 11. 1	R5. 12. 1	R6. 1. 1	R6. 2. 1	R6. 3. 1	R6. 4. 1
冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去	測定の結果(ppm)	100以下	62	67	70	68	67	67	184	59	148	12	142	152
	除去を行った年月日	-	常時機械除去											
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン濃度(1回/年)(※2)	測定を行った位置	-	濾過式集塵器出口付近											
	採取した年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R5. 11. 9	-	R6. 1. 18	-
	結果が得られた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R5. 12. 22	-	R6. 2. 14	-
煙突から排出される排ガス中のばい煙測定結果(4回/年)(※3)	測定を行った位置	-	濾過式集塵器出口付近											
	採取した年月日	-	-	R5. 5. 18	-	-	R5. 8. 30	-	-	-	-	-	R6. 1. 23	R6. 2. 20
	結果が得られた年月日	-	-	R5. 6. 16	-	-	R5. 9. 28	-	-	-	-	-	R6. 2. 19	R6. 3. 11
	ばいじん濃度測定の結果 O ₂ =12%換算値(g/m ³ N)	0.15以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001
	硫酸酸化物排出量測定の結果 O ₂ =12%換算値(m ³ N/h)	44以下	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001
	窒素酸化物濃度測定の結果 O ₂ =12%換算値(ppm)	250以下	-	38	-	-	44	-	-	-	-	-	52	55
	塩化水素濃度測定の結果 O ₂ =12%換算値(mg/m ³ N)	700以下	-	16.1	-	-	24.8	-	-	-	-	-	15.1	24
排ガス組成	窒素(%)	-	-	80.1	-	-	80.1	-	-	-	-	80.1	80.1	-
	酸素(%)	-	-	11.7	-	-	15.4	-	-	-	-	15.4	15.1	-
	二酸化炭素(%)	-	-	8.2	-	-	4.5	-	-	-	-	4.5	4.8	-
	一酸化炭素(ppm)	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	0	0	-
	空気比	-	-	1.88	-	-	3.6	-	-	-	-	3.6	3.43	-

※1基準値については「一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準」による。
 ※2基準値については「ダイオキシン類対策特別措置法」による。
 ※3基準値については「大気汚染防止法」による。