

一般廃棄物処理施設の維持管理記録表

令和6年度 勝浦市クリーンセンター

項目	内容	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
可燃ごみの焼却量及び種類ごとの処理・リサイクル量(トン)	可燃ごみ(焼却量)	-	453.4	572.8	486.7	489.6	515.9	500.5	465.5	6.2	373.4	452.6	380.8	348.3	
	金物類	-	3.7	19.5	52.4	4.4	9.9	6.4	3.5	10.3	10.2	3.7	71.0	14.1	
	ペットボトル	-	4.6	5.7	4.8	6.0	8.3	5.7	7.0	4.7	4.7	5.4	3.9	4.0	
	古紙類	-	49.3	44.6	44.2	40.0	48.2	38.2	38.2	46.7	47.1	46.9	34.5	38.3	
	空き瓶・ガラス	-	10.2	10.8	11.2	9.7	12.8	10.2	10.1	10.6	10.0	9.9	10.5	9.6	
	衣類	-	5.4	7.6	5.4	7.5	4.5	2.8	5.7	6.4	7.7	4.2	3.5	3.6	
	プラスチック	-	13.2	12.8	13.6	13.5	8.8	14.1	17.9	8.3	11.7	15.1	7.4	11.9	
	発砲スチロール	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	その他プラスチック	-	3.2	2.2	1.6	2.6	1.5	1.1	1.9	3.4	4.0	1.1	0.9	3.6	
	廃乾電池	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0
	廃蛍光灯	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0
燃焼室中の燃焼ガスの温度(※1)	測定を行った位置	-	焼却炉出口付近												
	結果が得られた年月日	-	R6. 5. 1	R6. 6. 1	R6. 7. 1	R6. 8. 1	R6. 9. 1	R6. 10. 1	R6. 11. 1	R6. 12. 1	R7. 1. 1	R7. 2. 1	R7. 3. 1	R7. 4. 1	
集塵器に流入する燃焼ガスの温度(※1)	測定を行った位置	-	濾過式集塵器入口付近												
	結果が得られた年月日	-	R6. 5. 1	R6. 6. 1	R6. 7. 1	R6. 8. 1	R6. 9. 1	R6. 10. 1	R6. 11. 1	R6. 12. 1	R7. 1. 1	R7. 2. 1	R7. 3. 1	R7. 4. 1	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(※1)	測定を行った位置	-	濾過式集塵器出口付近												
	結果が得られた年月日	-	R6. 5. 1	R6. 6. 1	R6. 7. 1	R6. 8. 1	R6. 9. 1	R6. 10. 1	R6. 11. 1	R6. 12. 1	R7. 1. 1	R7. 2. 1	R7. 3. 1	R7. 4. 1	
冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去	測定を行った位置	-	常時機械除去												
	除去を行った年月日	-													
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン濃度(1回/年)(※2)	測定を行った位置	-	濾過式集塵器出口付近												
	採取した年月日	-	R6. 4. 26	-	R6. 6. 26	-	R6. 8. 28	-	R6. 10. 24	-	-	-	-	-	
	結果が得られた年月日	-	R6. 6. 3	-	R6. 7. 26	-	R6. 10. 8	-	R6. 12. 4	-	-	-	-	-	
煙突から排出される排ガス中のばいじん測定結果(4回/年)(※3)	測定を行った位置	-	濾過式集塵器出口付近												
	採取した年月日	-	-	R6. 5. 2	-	-	R6. 8. 30	-	R6. 10. 30	-	-	-	R7. 2. 14	-	
	結果が得られた年月日	-	-	R6. 5. 24	-	-	R6. 9. 13	-	R6. 11. 21	-	-	-	R7. 2. 25	-	
	ばいじん濃度測定の結果 O ₂ =12%換算値(g/m ³ N)	0.15以下	-	0.0098	-	-	0.0073	-	0.0039	-	-	-	<0.0012	-	
	硫酸化物排出量測定の結果 O ₂ =12%換算値(mN/h)	44以下	-	0.036	-	-	0.032	-	<0.018	-	-	-	<0.021	-	
	窒素酸化物濃度測定の結果 O ₂ =12%換算値(ppm)	250以下	-	93	-	-	65	-	90	-	-	-	86	-	
排ガス組成	塩化水素濃度測定の結果 O ₂ =12%換算値(mg/m ³ N)	700以下	-	96	-	-	<5.7	-	38	-	-	-	9.3	-	
	窒素(%)	-	-	80.7	-	-	80.8	-	80.5	-	-	-	80.4	-	
	酸素(%)	-	-	13.3	-	-	11.6	-	12.1	-	-	-	13.5	-	
	二酸化炭素(%)	-	-	6	-	-	7.6	-	7.4	-	-	-	6.1	-	
	一酸化炭素(ppm)	-	-	<5	-	-	<5	-	<5	-	-	-	<5	-	
空気比	-	-	2.63	-	-	2.17	-	2.3	-	-	-	2.71	-		

※1基準値については「一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準」による。
 ※2基準値については「ダイオキシン類対策特別措置法」による。
 ※3基準値については「大気汚染防止法」による。