

一般廃棄物処理施設の維持管理記録表

令和7年度 勝浦市クリーンセンター

項目	内容	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみの焼却量及び種類ごとの処理・リサイクル量(トン)	可燃ごみ(焼却量)	-	411.3	433.2	479.5	397.4	460.7	453.6	435.1	324.5	439.5	-	-	231.5
	金物類	-	1.9	6.8	42.1	1.7	10.0	10.0	3.4	8.5	7.7	5.9	68.0	7.4
	ペットボトル	-	5.3	4.7	5.1	7.2	6.2	6.7	6.0	3.8	4.9	4.9	4.4	3.3
	古紙類	-	45.1	48.0	34.5	41.2	55.0	34.3	30.7	48.9	48.2	44.3	32.0	49.1
	空き瓶・ガラス	-	8.8	10.9	8.7	8.4	11.2	9.6	7.8	10.1	9.6	10.3	8.0	8.7
	衣類	-	6.7	6.5	4.9	7.6	3.9	2.9	4.6	7.7	5.5	6.0	3.8	2.8
	プラスチック包装	-	13.5	12.9	12.4	7.8	17.4	12.4	11.9	7.8	11.2	15.8	7.2	12.7
	発砲スチロール	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0
	その他プラスチック	-	3.0	2.1	1.2	1.9	0.4	0.3	0.2	1.8	3.7	3.8	2.9	7.4
	廃乾電池	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0
	廃蛍光灯	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
燃焼室中の燃焼ガスの温度(※1)	測定を行った位置	-	焼却炉出口付近											
	結果が得られた年月日	-	R7. 5. 1	R7. 6. 1	R7. 7. 1	R7. 8. 1	R7. 9. 1	R7. 10. 1	R7. 11. 1	R7. 12. 1	R8. 1. 1	R8. 2. 1	R8. 3. 1	R8. 4. 1
	測定の結果(℃)	800以上	827	815	819	824	825	823	819	815	815	-	-	852
集塵器に流入する燃焼ガスの温度(※1)	測定を行った位置	-	濾過式集塵器入口付近											
	結果が得られた年月日	-	R7. 5. 1	R7. 6. 1	R7. 7. 1	R7. 8. 1	R7. 9. 1	R7. 10. 1	R7. 11. 1	R7. 12. 1	R8. 1. 1	R8. 2. 1	R8. 3. 1	R8. 4. 1
	測定の結果(℃)	200以下	150	143	168	145	172	168	169	123	165	10	8	87
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(※1)	測定を行った位置	-	濾過式集塵器出口付近											
	結果が得られた年月日	-	R7. 5. 1	R7. 6. 1	R7. 7. 1	R7. 8. 1	R7. 9. 1	R7. 10. 1	R7. 11. 1	R7. 12. 1	R8. 1. 1	R8. 2. 1	R8. 3. 1	R8. 4. 1
	測定の結果(ppm)	100以下	56	60	64	63	61	64	66	63	68	-	-	30
冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去	除去を行った年月日	-	常時機械除去											
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン濃度(1回/年)(※2)	測定を行った位置	-	濾過式集塵器出口付近											
	採取した年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	R7. 11. 25	-	-	-	-
	結果が得られた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	R8. 1. 5	-	-	-	-
	測定の結果(ng-TEQ/m ³ N)	5以下	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-
煙突から排出される排ガスのばい煙測定結果(4回/年)(※3)	測定を行った位置	-	濾過式集塵器出口付近											
	採取した年月日	-	-	R7. 5. 16	-	-	R7. 8. 14	-	-	R7. 11. 21	-	-	-	R8. 3. 31
	結果が得られた年月日	-	-	R7. 6. 13	-	-	R7. 9. 16	-	-	R7. 12. 18	-	-	-	R8. 3. 24
	ばいじん濃度測定の結果O ₂ =12%換算値(g/m ³ N)	0.15以下	-	<0.001	-	-	0.002	-	-	0.003	-	-	-	0
	硫酸酸化物排出量測定の結果O ₂ =12%換算値(m ³ N/h)	44以下	-	0.015	-	-	0.031	-	-	0	-	-	-	0
	窒素酸化物濃度測定の結果O ₂ =12%換算値(ppm)	250以下	-	52	-	-	87	-	-	63	-	-	-	48
	塩化水素濃度測定の結果O ₂ =12%換算値(mg/m ³ N)	700以下	-	16	-	-	14	-	-	12	-	-	-	5
	排ガス組成	窒素(%)	-	-	80.3	-	-	80.2	-	-	80.4	-	-	80.2
		酸素(%)	-	-	13.5	-	-	13.8	-	-	13.3	-	-	10.4
		二酸化炭素(%)	-	-	6.2	-	-	3	-	-	6.3	-	-	9.4
		一酸化炭素(ppm)	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
		空気比	-	-	2.71	-	-	2.83	-	-	2.64	-	-	1.95

※1基準値については「一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準」による。

※2基準値については「ダイオキシン類対策特別措置法」による。

※3基準値については「大気汚染防止法」による。