

一般廃棄物処理施設の維持管理記録表

令和8年度 勝浦市クリーンセンター

項目	内容	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみの焼却量及び種類ごとの処理・リサイクル量(トン)	可燃ごみ(焼却量)	-	533.3	413.3	448.7	444.7								
	金物類	-	1.7	9.0										
	ペットボトル	-	5.9	4.7	6.1	5.2								
	古紙類	-	45.4	46.9	33.7	36.5								
	空き瓶・ガラス	-	9.9	9.9	9.2									
	衣類	-	5.7	7.5	4.3	4.4								
	プラスチック包装	-	12.6	12.0	13.2	12.2								
	発砲スチロール	-	0.0	0.0	0.0	0.0								
	その他プラスチック	-	4.9	4.0	2.8	3.7								
	廃乾電池	-	0.0	0.0	0.0	0.0								
	廃蛍光灯	-	0.0	0.0	0.0	0.0								
燃焼室中の燃焼ガスの温度(※1)	測定を行った位置	-	焼却炉出口付近											
	結果が得られた年月日	-	R8. 5. 1	R8. 6. 1	R8. 7. 1	R8. 8. 1	R8. 9. 1	R8. 10. 1	R8. 11. 1	R8. 12. 1	R9. 1. 1	R9. 2. 1	R9. 3. 1	R9. 4. 1
	測定の結果(℃)	800以上	859	867	859	858								
集塵器に流入する燃焼ガスの温度(※1)	測定を行った位置	-	濾過式集塵器入口付近											
	結果が得られた年月日	-	R8. 5. 1	R8. 6. 1	R8. 7. 1	R8. 8. 1	R8. 9. 1	R8. 10. 1	R8. 11. 1	R8. 12. 1	R9. 1. 1	R9. 2. 1	R9. 3. 1	R9. 4. 1
	測定の結果(℃)	200以下	178	158	163	150								
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(※1)	測定を行った位置	-	濾過式集塵器出口付近											
	結果が得られた年月日	-	R8. 5. 1	R8. 6. 1	R8. 7. 1	R8. 8. 1	R8. 9. 1	R8. 10. 1	R8. 11. 1	R8. 12. 1	R9. 1. 1	R9. 2. 1	R9. 3. 1	R9. 4. 1
	測定の結果(ppm)	100以下	40		46	51								
冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去	除去を行った年月日	-	常時機械除去											
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン濃度(1回/年)(※2)	測定を行った位置	-	濾過式集塵器出口付近											
	採取した年月日	-	-	-	-	-								
	結果が得られた年月日	-	-	-	-	-								
	測定の結果(ng-TEQ/m ³ N)	5以下	-	-	-	-								
煙突から排出される排ガス中のばい煙測定結果(4回/年)(※3)	測定を行った位置	-	濾過式集塵器出口付近											
	採取した年月日	-	-	R8. 5. 22	-	-								
	結果が得られた年月日	-	-	R8. 6. 19	-	-								
	ばいじん濃度測定の結果O ₂ =12%換算値(g/m ³ N)	0.15以下	-	0	-	-								
	硫酸化物排出量測定の結果O ₂ =12%換算値(m ³ N/h)	44以下	-	2	-	-								
	窒素酸化物濃度測定の結果O ₂ =12%換算値(ppm)	250以下	-	46	-	-								
	塩化水素濃度測定の結果O ₂ =12%換算値(mg/m ³ N)	700以下	-	27	-	-								
	排ガス組成	窒素(%)	-	-	78.8	-	-							
		酸素(%)	-	-	11.4	-	-							
		二酸化炭素(%)	-	-	9.8	-	-							
		一酸化炭素(ppm)	-	-	0	-	-							
	空気比	-	-	2.19	-	-								

※1基準値については「一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準」による。

※2基準値については「ダイオキシン類対策特別措置法」による。

※3基準値については「大気汚染防止法」による。